ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal

1138 Budapest, Váci út 174. 1380 Budapest, Pf. 1102
Telefon: (1) 489-5100 Telefax: (1) 356-1582
E-mail: gyogyfurdo@oth.antsz.hu

Iktatószám:499-6/2010
Tárgy: **Hévíz K-33 OKK számú kút vizének gyógyvízzé minősítése.**
Előadó: Debreczeni-Lázár András

HATÁROZAT

Az **ÖKO-TOP Kft.** a **Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.)** tulajdonában álló **Hévíz K-33** OKK számú mélyfúrású kút vizének **gyógyvízzé minősítési kérelmét** felterjesztette.

A **Hévíz K-33** OKK számú kút vizének külső(fürdési célú) felhasználásánál a

g y ó g y v í z

megnevezés használatát

engedélyezem:

A gyógyvíz megnevezés használata tekintetében a jelen engedélynek való megfelelést szükség szerint, de legkésőbb e határozat jogerőre emelkedésétől számított tizedik évben ellenőrzi hatóságom.

A természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM. rendelet 22. § (2) bekezdése értelmében a törzsadatlapon szereplő adatokban bekövetkezett változást engedélyes köteles minden év december 15. napjáig az Országos Tisztifőorvosi Hivatalnak írásban bejelenteni.

A határozat jogerőre emelkedését követően e rendelet 22. § (1) bekezdése alapján intézkedem az engedély nyilvántartásba vételéről.

Engedélyes az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló, 1/2009. (I.30.) EüM. rendelet I. számú mellékletében meghatározott díjat lerótta.

A határozatot a jogszabályban előírt ügyintézési határidőn belül hoztam meg.

E határozat ellen a kézbesítést követő naptól számított 10 munkanapon belül az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalhoz (1245 Budapest, Pf.: 987.) címzett, de az Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz 2 példányban benyújtott fellebbezéssel lehet élni az elsőfokú eljárás díjtételével megegyező mértékű jogorvoslati díj befizetése mellett.

INDOKOLÁS

Az ÖKO-TOP Kft kérelemmel fordult az Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. tulajdonában lévő Hévíz K-33 OKK számú termálkút vizének gyógyvízzé minősítése tárgyában. A felterjesztő a jogszabályban előírt mellékletekkel együtt benyújtott kérelmében a minősítést külső(fürdési célú) felhasználásra kérte. Kérelmében előadta, hogy a minősítési eljárást a Hévíz B-15 és a Hévíz B-4/A OKK számú kút, illetve a Hévízi-tó gyógyvízzé minősített vizével meglévő analógia alapján kéri lefolytatni.

A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 10.864/5/2004. számú 2020. december 31-ig érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyében a DRV Zrt. üzemeltetésében lévő Hévíz K-33 OKK számú kút vizének használatát engedélyezte. A kitermelhető vízmennyiség 800 l/p.

Az Országos Környezetegészségügyi Intézet 6265/2010. számú szakvéleményében megállapította, hogy a nevezett kút vize 680 mg/ összes ásványianyag tartalmú víz, amely ásványvíznek minősíthető. A víz típusa kalcium-, magnézium-hidrogénkarbonátos, mint fürdővíz kémiai szempontból nem kifogásolható.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Intézete 4738-3/2010. számú közegészségügyi szakvéleményében a gyógyvízzé minősítéshez közegészségügyi szempontból hozzájárult.

A benyújtott dokumentációk alapján megállapítottam, hogy a kút műszaki kiképzése szabályos, az elvégzett palástcementezés biztosítja a vízadó réteg védelmét. A kút vízbázisa a Felső Pannon korú homokkő összlet. A víz típusa: meleg karsztvíz.

Kérelmező csatolta a K-33 és a B-4/A, B-15 OKK számú kutak, valamint a Hévízi-tó vizének összehasonlító vizsgálatát, valamint hidrogeológiai szakértő tanulmányát a vizek genetikájáról, tározójáról.
Fentiek alapján megállapítottam, hogy a gyógyvízzé minősített B-4/A, B-15 OKK számú kutak, a Hévízi-tó, valamint a minősítendő K-33 OKK számú kút vizének kémia jellege megegyezik, összetételük a természetes ingadozás határán belül azonosnak mondható.
A geofizikai, hidrodinamikai mérések és a vízföldtani szakvélemény bizonyítják a tározó egységességét, a vizek genetikájának azonosságát.

A benyújtott dokumentációk és a fent idézett szakvélemények figyelembe vételével engedélyeztem a kút vizének külső(fürdési célú) alkalmazásban a gyógyvíz megnevezés használatát.

Határozatom rendelkező részében foglalt tíz évre szóló engedéllyel kapcsolatos kötelezettségek a 74/1999. (XII.25.) Eü.M. rendelet 15. § (2) és (3) bekezdésein alapulnak.
A hivatkozott jogszabály 22. § (1) bekezdése alapján intézkedem az engedély nyilvántartásba vételéről. Ugyanezen jogszabály 22. §-ának (2) bekezdése értelmében a nyilvántartott adatokban bekövetkezett változásokat minden év december 15. napjáig hatóságomnak be kell jelenteni.

A gyógyvízzé minősítésre irányuló eljárást a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL tv.-ben foglaltak szerint folytattam le, és a természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII.25.) Eü.M. rendelet 13. §-ának (1) bekezdésében hatóságom részére biztosított jogkör alapján határoztam.

A fellebbezési jogot a KET 98.§ (1) bekezdése biztosítja.

Budapest, 2010. augusztus 25.

dr. Paller Judit
országos tiszti főorvos nevében:

dr. Kulcsár György
mb. főosztályvezető

A határozatot kapják:

- ÖKO-TOP Kft
  8600 Siófok, József u. 1.

- Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
  8600 Siófok, Tanácsház u. 7.

- Országos Környezetegészségügyi Intézet
  1097 Budapest, IX. Gyáli út 2/6.

- Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
  Nyugat-dunántúli Regionális Intézete
  9002 Győr, Pf.66.

- Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
  9701 Szombathely, Pf. 183.

- Hévíz Polgármesteri Hivatal
  8380 Hévíz, Kossuth u. 1.

.

- Irattár